

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 338 / भण्डार / 2026

भोपाल, दिनांक: 16/06/2026

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कक्षों हेतु FIRE EXTINGUISHER क्रय की चतुर्थ ई-निविदा वर्ष- 2026


बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के विभिन्न कक्षों/विभागों हेतु " FIRE EXTINGUISHER क्रय की चतुर्थ ई-निविदा वर्ष- 2026" की ऑन-लाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने के हेतु वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर लॉग-ऑन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000-00 (रु. एक हजार मात्र) तथा सुरक्षा निधि राशि रुपये 9,000-00 (रु. नौ हजार मात्र) है। इन्हें ऑन-लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना है।

निविदा का अनुमानित मूल्य रुपये 3,00,000-00 (रु. तीन लाख मात्र) है। प्रकाशन पश्चात् निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। निविदा ऑन- लाईन प्रस्तुत करने एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:-

सं. क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date	16/06/2026	निविदा आज लाईन प्रस्तुत
02	Document Dowload / Sale Start Date	16/06/2026	करने तथा खोलने का
03	Bid Submission Start Date	16/06/2026	समय वेबसाइट
04	Document Dowload/Sale End date	07/07/2026	https://mptenders.gov.in
05	Bid Submission End Date	07/07/2026	पर दर्शित है।
06	Bid Opening Date	08/07/2026	

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब-साईट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनाथ उपलब्ध है।


कुलसचिव







बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कक्षों/ हेतु "FIRE EXTINGUISHER" क्रय
की चतुर्थ ई-निविदा वर्ष- 2026"

भाग-1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी

- 1.1 निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करें। निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय, भोपाल की वेब-साइट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
- 1.2 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कक्षों हेतु FIRE EXTINGUISHER क्रय की चतुर्थ निविदा को वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर ऑन-लाइन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। प्रकाशन के पश्चात निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेब-साइट (<https://mptenders.gov.in> एवं www.bubhopal.ac.in) पर दी जावेगी। निविदा का अनुमानित मूल्य ₹0 3,00,000-00 (रु. तीन लाख मात्र) है।
- 1.3 निविदा ऑन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Tender Published Date	16/06/2026	निविदा आन लाईन प्रस्तुत
02	Tender Document Download / Sale Start Date	16/06/2026	करने तथा खोलने का
03	Tender Bid Submission Start Date	16/06/2026	समय वेबसाइट
04	Tender Document Download/Sale End date	07/07/2026	https://mptenders.gov.in
05	Tender Bid Submission End Date	07/07/2026	पर दर्शित है।
06	Tender Bid Opening Date	08/07/2026	

- 1.4 यदि अपरिहार्य कारणों से निर्धारित दिनांक को निविदाएं खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर उन्हें खोला जायेगा।
- 1.6 प्रक्रिया-1: निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000-00 (रूपये एक हजार मात्र) है तथा सुरक्षा निधि राशि रूपये 9,000-00 (रु. नौ हजार मात्र) है। इन्हे ऑन लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य मना जायेगा।
- 1.7 प्रक्रिया-2 : उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जायेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाने हैं।
- 1.8 प्रक्रिया-3 : उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जाना है।

भाग-2
तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्तें

- 2.1 फर्म द्वारा पिछले पाँच (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं हेतु **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी प्रदाय का कार्य किया हो, सम्बंधित संस्था का कार्य आदेश / प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।
- 2.2 निविदाकर्ता फर्म का पिछले पाँच (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) वर्षों में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रु. 9-00 लाख औसत का टर्न ओवर का होना अनिवार्य है। फर्म के टर्न ओवर की वारंटर्ड एकाउन्टेन्ट से हस्ताक्षरित प्रमाणित छाया प्रतिलिपि संलग्न करें।
- 2.3 निविदाकर्ता फर्म किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। ब्लैक लिस्टेड के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी यदि है तो प्रदान करना अनिवार्य है। इस बावत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा शपथ पत्र में सभी निर्धारित शर्तों का पालन निविदाकर्ता द्वारा किया गया है के संबंध में भी उल्लेख होना चाहिए। शपथ पत्र रु0 500-00 के स्टाम्प पेपर पर मोटरी द्वारा विद्युत रासायनित होगा (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।)
- 2.4 निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्कैन प्रति जिस पर फर्म के सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिए निविदा के साथ अपलोड करें:-
(क) जी0एस10टी0 प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
(ख) आयकर (PAN CARD) कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।
(ग) संस्था/फर्म/कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.5 आयकर के पिछले तीन (2022-23, 2023-24, 2024-25) ऐसेसमेन्ट वर्ष के रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.6 निविदाकर्ता को **FIRE EXTINGUISHER** निर्माता कंपनी/अधिकृत डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 2.7 निविदाकर्ता को **FIRE EXTINGUISHER** का गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है।
- 2.8 निविदा कथल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000-00 (रुपये एक हजार मात्र) वापसी योग्य नहीं है।
- 2.9 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न न किया माना जावेगा।
- 2.10 निविदा के साथ ऑन-लाईन जमा किए जाने वाले समस्त प्रपत्रों की बैंक लिस्ट की सूची निविदा के कमांक अनुसार पेज नम्बर सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें। अनावश्यक प्रपत्र संलग्न एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न न करने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।



भाग-3

निविदा की अन्य शर्तें

- 3.1 सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध के पूर्व निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा। यदि फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति अथवा जानकारी असारय पाई जाती है तो निविदा को निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि/बैंक गारंटी/डी.डी जम्ब करते हुए बैंक लिबर करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
- 3.2 निविदा में सफल फर्म को निविदा के कुल मूल्य की 03 प्रतिशत बैंक गारंटी/डी.डी. भोपाल जिला मुख्यालय में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा से तैयार कर विश्वविद्यालय में अनुबंध के साथ जमा करना होगा। डी.डी/बैंक गारंटी का बैंक से सत्यापन प्राप्त होने के बाद फर्म की सुरक्षा निधि वापस कर दी जावेगी।
- 3.3 पत्र पाई गई संस्था से प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।
- 3.4 **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करने पर ही रवीकार की जावेगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके व्यय पर वापस की जावेगी। **FIRE EXTINGUISHER** ड्रुल्कीकेट या मूल निर्माता कम्पनी की न होने पर निविदाकर्ता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 3.5 **FIRE EXTINGUISHER** के प्रदाय की दरें F.O.R बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल होगी। निविदा में सफल फर्म को **FIRE EXTINGUISHER** इन्स्टाल करके देना होगा। **FIRE EXTINGUISHER** को बलाकर प्रदर्शित करना होगा तथा **FIRE EXTINGUISHER** के संचालन की ट्रेनिंग भी देना होगी।
- 3.6 **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी का प्रदाय सन्तोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का कार्य आदेश बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा किसी भी समय दिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जम्ब की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी बसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
- 3.7 त्रुटिपूर्ण सामग्री प्रदाय या विलम्ब से सामग्री प्रदाय करने पर निम्नानुसार दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है:
 (क) त्रुटि : प्रति त्रुटि पर प्रति यूनिट की दर का 50 प्रतिशत होगा।
 (ख) विलम्ब - देयक की कुल राशि का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह रहेगा।
 (दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय कुलपतिजी के विवेकाधीन होगा।)
- 3.8 निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय निविदा में **FIRE EXTINGUISHER** की वित्तीय दर समान होने पर जिस निविदाकर्ता को टर्न ओवर अधिक होगा विश्वविद्यालय द्वारा उस निविदाकर्ता फर्म का चयन किया जावेगा। इस संबंध में किसी का दावा/अपत्ति गन्व्य नहीं होगी।
- 3.9 वित्तीय निविदा में **FIRE EXTINGUISHER** का इन्स्टोलेशन तथा माल भाडा एवं अन्य सभी व्यय सम्मिलित कर प्रस्तुत करें। पृथक से अन्य किसी व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
- 3.10 **FIRE EXTINGUISHER** संबंधी प्रदाय के लिए जी.एस.टी. का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा निविदाकर्ता को किया जावेगा तथा फर्म के देयक से टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी।

- 3.11 वित्तीय निविदा में कर रहित (Without tax) प्रस्तुत की जाना है। यदि कर लागू हो तो उसका अलग से कर की दर सहित उल्लेख करें। इसकी जानकारी वित्तीय निविदा प्रपत्र में दें।
- 3.12 उन फर्मों की निविदा मान्य नहीं होगी, उनकी सुरक्षा निधि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
- 3.13 स्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरंहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 3.14 निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 3.15 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलसचिव बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
- 3.16 निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय हेतु कुलसचिव, बरकतउला विश्वविद्यालय, भोपाल अधिकृत होंगे।
- 3.17 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

निम्नानुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर
सहित नंबरिंग करने के उपरांत स्केन कॉपी
अपलोड की जाना है।

क्र.सं.	विवरण	संलग्न जानकारी का विवरण	फर्म द्वारा प्रस्तुत निवेदन के दस्तावेजों का सूची क्र.
01	निवेदन पत्र के मूल्य रूपये 1,000-00(रु. एक हजार मात्र) ऑन लाईन जमा रसीद।	Bank/UTR No.	
02	सुरक्षा भिन्ने की राशि रूपये 9,000-00 (रु. नौ हजार मात्र) ऑन लाईन जमा की रसीद	Bank/UTR No. Dt:-	
03	फर्म द्वारा पिछले पाँच (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों में शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं हेतु FIRE EXTINGUISHER संबंधी प्रदाय का कार्य किया हो सम्बन्धित संस्था का कार्य आदर्श / प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें।		
04	निवेदाकर्ता फर्म का पिछले पाँच (2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25) वर्षों में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम रु. 9-00 लाख औसत का टर्न आउट का होना अनिवार्य है। फर्म के टर्न आउट की जांच एंग्लो-इन्डियन से हस्तक्षरित प्रमाणित छाया प्रति प्रति संलग्न करें।		
05	निवेदाकर्ता फर्म किसी भी शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था से कभी भी क्लेम लिस्टेड नहीं होना चाहिए। क्लेम लिस्टेड के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी यदि है तो प्रदान करना अनिवार्य है। इस बाधा निवेदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, तथा शपथ पत्र में सभी निर्दिष्ट शर्तों का पालन निवेदाकर्ता द्वारा किया गया है के संबंध में भी उल्लेख होना चाहिए। शपथ पत्र रु0 500-00 के स्टाम्प पत्र पर गारंटी द्वारा विधिवत सत्यापित होगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।)		
06	जीएसटीसी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।	जी.एस.टी नम्बर-	
07	PAN CARD (आयकर) नंबर की छाया प्रति संलग्न करें।		
08	संस्था फर्म/कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।		
09	आयकर के पिछले तीन (2022-23, 2023-24, 2024-25) ऐसेसमेत वर्ष के रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करें।		
10	निवेदाकर्ता को FIRE EXTINGUISHER संबंधी जमाने विभागा कम्पनी/अधिकृत डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।		
11	निवेदाकर्ता को FIRE EXTINGUISHER का उपकरण की गारंटी/वारंटी का गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है।	उपकरण की गारंटी/वारंटी का वर्ष:-	
12	पृष्ठ सं 1		

भाग-4

FIRE EXTINGUISHER उपकरण के स्पेसिफिकेशन

TECHNICAL DATA SHEET ABC TYPE (STORED PRESSURE) FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 1 KG

GENERAL

A

Standard Specification

IS 15683

B

GUARANTEED PERFORMANCE

Capacity

1 KG

Fire Rating

1A 8B

Working Temperature

-10 C To (-) 55 C

Hydraulic Test Pressure

27 Bars

Burst Pressure

50 Bars Minimum

Filling Tolerance

1 KG \pm 3 % BY WEIGHT

Minimum Effective Discharge Time

8 sec

Bulk Range Discharge

2 Metre

Operating Principle

As Per IS 15683

C

CONSTRUCTION FEATURES

Dome and Dish

Convex

Control Valve

Brass, Squeeze Grip Type

Control Valve Handle

MS (Powder Coated Black Red)

Neck Ring

Neck ring is welded to top of the body having M30 x 1.5 threads

Design and Construction of valve

Squeeze Grip Type having matching threads of neck ring

Syphon Tube

Provided

Discharge Fittings

Metallic/ABC nozzle fitted to Valve

Hose

No

Seal

Provided

D

MATERIAL OF CONSTRUCTION

Cylinder Body

MS

Control Valve

Brass

Syphon Tube

CPVC/Aluminium Fitted With Valve

D

CHEMICAL CHARGE

Charge

MAP Based Dry Powder

Propellant

Nitrogen

E

SUITABILITY

Class of fire

A, B, C AND E

TECHNICAL DATA SHEET
ABC TYPE (STORED PRESSURE) FIRE EXTINGUISHER
CAPACITY 2 KG
GENERAL

A	Standard Specification	IS 15683
B	GUARANTEED PERFORMANCE	
	Capacity	2 KG
	Fire Rating	1A 8B
	Working Temperature	-10°C To (+) 55 °C
	Hydraulic Test Pressure	27 Bars
	Burst Pressure	50 Bars Minimum
	Filling Tolerance	2 KG \pm 3 % BY WEIGHT
	Minimum Effective Discharge Time	8 sec
	Bulk Range Discharge	2 Metre
	Operating Principle	As Per IS 15683
C	CONSTRUCTION FEATURES	
	Dome and Dish	Convex
	Control Valve	Brass Squeeze Grip Type
	Control Valve Handle	MS (Powder Coated Black/Red)
	Neck Ring	Neck ring is welded to top of the body having M30 x 1.5 threads
	Design and Construction of Valve	Squeeze Grip Type having matching threads of neck ring
	Syphon Tube	Provided
	Discharge Fittings	Metallic/ABC nozzle fitted to Valve
	Hose	No
	Seal	Provided
D	MATERIAL OF CONSTRUCTION	
	Cylinder Body	MS
	Control Valve	Brass
	Syphon Tube	CPVC Aluminium Fitted With Valve
D	CHEMICAL CHARGE	
	Charge	MAP Based Dry Powder
	Propellant	Nitrogen
E	SUITABILITY	
	Class of fire	A, B, C AND E

TECHNICAL DATA SHEET
ABC TYPE (STORED PRESSURE) FIRE EXTINGUISHER
CAPACITY 4 KG
GENERAL

A

Standard Specification IS 15683 ISI MARK

B

GUARANTEED PERFORMANCE

Capacity 4 KG
 Fire Rating 1A 13B
 Working Temperature -10°C To (+) 55°C
 Hydraulic Test Pressure 27 Bars
 Burst Pressure 50 Bars Minimum
 Filling Tolerance 4 KG ± 3 % BY WEIGHT
 Minimum Effective Discharge Time 8 sec
 Bulk Range Discharge 2 Metre
 Operating Principle As Per IS 15683

C

CONSTRUCTION FEATURES

Dome and Dish Convex
 Control Valve Brass Squeeze Grip Type
 Control Valve Handle MS (Powder Coated Black/Red)
 Neck Ring Neck ring is welded to top of the body having M30 x 1.5 threads
 Design and Construction of valve Squeeze Grip Type having matching threads of neck ring
 Syphon Tube Provided
 Discharge Fittings Plastic nozzle with metallic insert fitted to hose
 Hose Provided
 Seal Provided

D

MATERIAL OF CONSTRUCTION

Cylinder Body MS
 Control Valve Brass
 Syphon Tube CPVC/Aluminium Fitted With Valve

D

CHEMICAL CHARGE

Charge MAP Based Dry Powder
 Propellant Nitrogen

E

SUITABILITY

Class of fire A, B, C AND E

TECHNICAL DATA SHEET
ABC TYPE (STORED PRESSURE) FIRE EXTINGUISHER
CAPACITY 6 KG

A	GENERAL	
Standard Specification	IS 15683 ISI MARK	
B	GUARANTEED PERFORMANCE	
Capacity	6 KG	
Fire Rating	2A: 21B (Declared)	
Working Temperature	-10°C To (+) 55°C	
Hydraulic Test Pressure	27 Bars	
Burst Pressure	50 Bars Minimum	
Filling Tolerance	6 KG ± 3% BY WEIGHT	
Minimum Effective Discharge Time	8 sec	
Bulk Range Discharge	2 Metre	
Operating Principle	As Per IS 15683	
C	CONSTRUCTION FEATURES	
Dome and Dish	Convex	
Control Valve	Brass, Squeeze Grip Type	
Control Valve Handle	MS (Powder Coated Black/Red)	
Neck Ring	Neck ring is welded to top of the body having M30 x 1.5 threads	
Design and Construction of valve	Squeeze Grip Type having matching threads of neck ring	
Syphon Tube	Provided	
Discharge Fittings	Plastic nozzle with metallic insert fitted to hose	
Hose	Provided	
Seal	Provided	
D	MATERIAL OF CONSTRUCTION	
Cylinder Body	MS	
Control Valve	Brass	
Syphon Tube	CPVC/Aluminium Fitted With Valve	
D	CHEMICAL CHARGE	
Charge	MAP Based Dry Powder	
Propellant	Nitrogen	
E	SUITABILITY	
Class of fire	A, B, C AND E	

प्रपत्र ए - 1
(निविदा प्रपत्र)

प्रति

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विषय: विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं/विभागों हेतु FIRE EXTINGUISHER क्रय की चतुर्थ ई-निविदा वर्ष -
2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	विवरण	
01	निविदाकर्ता फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	निविदाकर्ता फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लैंडलाईन)	
06	ई मेल एड्रेस	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1", "2", "3", "4", "5", "6" में दर्शित शर्तों के अनुसार FIRE EXTINGUISHER संबंधी क्रय की चतुर्थ ई-निविदा वर्ष 2026 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करत है।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

शपथ पत्र
रु0 500-00 के स्टाम्प पेपर पर
नोटरी से सत्यापित

मैं-----द्वारा प्रोप्राइटर मेसर्स-----
निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:-


- (1) यह कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था/अशासकीय उपक्रम से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है। पूर्व में ब्लैक लिस्टिंग के संबंध में सभी जानकारियों प्रदान की जा रही है और इस शपथ पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। मैं घोषणा करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा यहाँ प्रदान की गई जानकारी के अलावा कोई भी जानकारी विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो मेरी निविदा निरस्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पास होगा।
- (2) यह कि फर्म निविदा में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करती है।
- (3) यह कि फर्म का " FIRE EXTINGUISHER सम्बन्धी कोई भी कानूनी विवाद में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।
- (4) यह कि फर्म को किसी शासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था/अशासकीय उपक्रम/बैंक से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
- (5) फर्म की विरुद्ध किसी भी थाने में कोई भी अपराधीक प्रकरण पंजीकृत नहीं है।
- (6) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने तथा सुरक्षा निधि जब्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु (1) से (6) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहिता



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
विश्वविद्यालय के विभिन्न कक्षों/विभागों हेतु FIRE EXTINGUISHER
क्रय की ई-निविदा वर्ष – 2026
भाग-4
(दिल्लीय निविदा)

सं क्र	विवरण	FIRE EXTINGUISHER की संख्या	दर प्रति नग	कुल दर
	फर्म का नाम			
	FIRE EXTINGUISHER के स्पेसिफिकेशन भाग 4 के अनुसार	30		
1	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 1 KG			
2	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 2 KG			
3	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 4 KG			
4	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 6 KG			

सं क्र	विवरण	FIRE EXTINGUISHER की संख्या	दर प्रति नग	कुल दर
	FIRE EXTINGUISHER REFLING			
1	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 1 KG	1		
2	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 2 KG	1		
3	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 4 KG	1		
4	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 6 KG	1		
5	FIRE EXTINGUISHER CAPACITY 10 KG	1		

01 कर का नाम एवं दर :

02 कर का नाम एवं दर :

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: / भण्डार / 2026

भोपाल, दिनांक:

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कक्षों हेतु FIRE EXTINGUISHER क्रय की चतुर्थ ई-निविदा वर्ष- 2026


बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के विभिन्न कक्षों/विभागों हेतु " FIRE EXTINGUISHER क्रय की चतुर्थ ई-निविदा वर्ष- 2026" की ऑन-लाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं विस्तृत जानकारियां तथा निविदा में भाग लेने के हेतु वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर लॉग-ऑन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000-00 (रु. एक हजार मात्र) तथा सुरक्षा निधि राशि रूपये 9,000-00 (रु. नौ हजार मात्र) है। इन्हें ऑन-लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना है।

निविदा का अनुमानित मूल्य रूपये 3,00,000-00 (रु. तीन लाख मात्र) है। प्रकाशन पश्चात् निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। निविदा ऑन-लाईन प्रस्तुत करने एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Published Date		निविदा आन लाईन प्रस्तुत
02	Document Dowload / Sale Start Date		करने तथा खोलने का
03	Bid Submission Start Date		समय वेबसाइट
04	Document Dowload/Sale End date		https://mptenders.gov.in
05	Bid Submission End Date		पर दर्शित है।
06	Bid Opening Date		

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब-साईट www.bubhopal.ac.in पर भी अटलोकनार्थ उपलब्ध है।


कुलसचिव







बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कक्षों/ हेतु "FIRE EXTINGUISHER" क्रय
की चतुर्थ ई-निविदा वर्ष- 2026"

भाग-1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी

- 1.1 निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करें। निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय भोपाल की वेब-साईट www.bubhopal.ac.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
- 1.2 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कक्षों हेतु FIRE EXTINGUISHER क्रय की चतुर्थ निविदा को वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर ऑन-लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। प्रकाशन के पश्चात निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेब-साईट (<https://mptenders.gov.in>) एवं www.bubhopal.ac.in) पर दी जायेगी। निविदा का अनुमानित मूल्य ₹0 3,00,000-00 (रु. तीन लाख मात्र) है।
- 1.3 निविदा ऑन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	Tender Published Date		निविदा आन लाईन प्रस्तुत
02	Tender Document Download / Sale Start Date		करने तथा खोलने का
03	Tender Bid Submission Start Date		समय वेबसाईट
04	Tender Document Download/Sale End date		https://mptenders.gov.in
05	Tender Bid Submission End Date		पर दर्शित है।
06	Tender Bid Opening Date		

- 1.4 यदि अपरिहार्य कारणों से निर्धारित दिनांक को निविदाएं खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर उ-ई खाला जायेगा।
- 1.6 प्रक्रिया-1: निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000-00 (रूपये एक हजार मात्र) है तथा सुरक्षा निधि राशि रूपये 9,000-00 (रु. नौ हजार मात्र) है। इन्हे ऑन लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया 2 के लिए योग्य माना जायेगा।
- 1.7 प्रक्रिया-2 : उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जायेगी। तकनीकी निविदा के भाग 2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाने है।
- 1.8 प्रक्रिया-3 : उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पाई जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। वित्तीय निविदा को ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जाना है।